

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

Destinataires

MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JOUE LES TOURS
MADAME - VEOLIA EAU CGE
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DSP

Prélèvement 00104280 **Commune** JOUE-LES-TOURS
Installation UDI 000810 JOUE LES TOURS **Prélevé le** : vendredi 21 septembre 2018 à 11h25
Point de surveillance P 0000001018 C-P.F. JOUE LES TOURS **par** : LABORATOIRE DE TOURAINE
Localisation exacte MAIRIE **Type visite** : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	21.5	°C				25.00
PH	7,80	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	377	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	421	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,08	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.10	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701
Type de l'analyse : 037D1 Code SISE de l'analyse : 00104962 Référence laboratoire : 18HYD.4269.96

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	1	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	1	SANS OBJET				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,5	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	8	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	8,8	mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

FER TOTAL	27,9	µg/L				200,00
-----------	------	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00104280)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Tours le 26 septembre 2018

Pour la préfète
Pour la déléguée départementale
d'Indre et Loire
l'ingénieur d'études sanitaires

Annie Goléo

ARS du Centre - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25 - Fax : 02 47 66 39 11