

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Affaire suivie par:

Jacques HERISSE

Tél: 02 38 77 34 33

Destinataires

 MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JOUE LES TOURS
 MADAME - VEOLIA EAU CGE
 MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DSP

Prélèvement	00111231	Commune JOUE-LES-TOURS
Installation	UDI 000810 JOUE LES TOURS	Prélevé le : lundi 27 avril 2020 à 09h30
Point de surveillance	P 0000001018 C-P.F. JOUE LES TOURS	par : LABORATOIRE DE TOURAINE
Localisation exacte	MAIRIE - POLICE MUNICIPALE	Type visite : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	23.9	°C				25.00
pH	7.40	unité pH			6.50	9.00
Conductivité à 20°C	495	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	552	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.03	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

 Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Type de l'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00111905 Référence laboratoire : 20HYD.1628.1

FER ET MANGANESE

Fer total	140	µg/L			200,00
-----------	-----	------	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00111231)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses non conformes du prélèvement du 20/04/2020 en application de l'article R.1321-17 du code de la santé publique.

Signé, Tours le 4 mai 2020

 Pour le directeur général
 L'Ingénieur du Genie Sanitaire
 Anne PILLEBOUT