

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

 Affaire suivie par:
 Jacques HERISSE
 Tél: 02 38 77 34 33

Destinataires

 MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JOUE LES TOURS
 MADAME - VEOLIA EAU CGE
 MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DSP

Prélèvement 00111284
Installation UDI 000810 JOUE LES TOURS
Point de surveillance P 0000001018 C-P.F. JOUE LES TOURS
Localisation exacte MAIRIE - ROB SANITAIRE 1ER ÉTAGE

Commune JOUE-LES-TOURS
Prélevé le : mercredi 03 juin 2020 à 10h20
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	23.4	°C				25.00
pH	7,40	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	479	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	535	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,04	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,08	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

 Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00111958

Référence laboratoire : 20HYD.2105.28

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	13	mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

Fer total	22,8	µg/L				200,00
-----------	------	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00111284)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 9 juin 2020

 Pour le directeur général
 L' Ingénieur du Genie Sanitaire
 Anne PILLEBOUT

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25