

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Jacques HERISSE

Tél: 02 38 77 34 33

Destinataires

MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JOUE LES TOURS

MADAME - VEOLIA EAU CGE

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DSP

Prélèvement
00112020
Installation

UDI 000810 JOUE LES TOURS

Point de surveillance

P 0000001018 C-P.F. JOUE LES TOURS

Localisation exacte

MAIRIE

Commune JOUE-LES-TOURS
Prélevé le : jeudi 20 août 2020 à 10h55

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : D1

Mesures de terrain

Température de l'eau

pH

Conductivité à 20°C

Conductivité à 25°C

Chlore libre

Chlore total

Résultats

25.0	°C
7,30	unité pH
695	uS/cm
776	uS/cm
0,14	mg(Cl ₂)/L
0.17	mg(Cl ₂)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00112694

Référence laboratoire : 20HYD.3551.19

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Coloration

<5,0 mg(Pt)/L 15,00

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

1 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

1 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU

<0,30 NFU 2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

<1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

<1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL) 0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

 Ammonium (en NH₄)

<0,050 mg/L 0,10

 Nitrates (en NO₃)

1,1 mg/L 50,00

FER ET MANGANESE

Fer total

22,8 µg/L 200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112020)

Eau de source conforme aux limites de qualité en vigueur et satisfaisant aux références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 25 août 2020

 Pour le directeur général
L'Ingénieur du Genie Sanitaire
Anne PILLEBOUT

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25